



Gemeindeverband Wasserversorgung Pfeffikon

Informationsblatt

Dezember 2024

Wasserqualität

Die Netzwasserproben entsprechen im Umfang der durchgeführten Analyse den Anforderungen der Verordnung über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (Art. 3 TBDV).



Ergebnisse der letzten durchgeführten Wasserproben

Keime und Minerale	Messgrössen	7.10.2024 Reservoir	7.10.2024 Haushalt	Toleranz- Werte gemäss Hygieneverordnung
aerobe mesophile Keime	KBE pro ml	nn		20
Escherichia Coli	pro 100 ml	nn		100
Enterokokken	pro 100 ml	nn		100
aerobe mesophile Keime	KBE pro ml		5	20
Escherichia Coli	pro 100 ml		nn	100
Enterokokken	pro 100 ml		nn	100
Trübung	NTU	0.42		
Nitrat (NO ₃)	mg/l	9.1		
Chloride	mg/l	1.4		
Sulfat	mg/l	6.5		
Calcium	mg/l	106		
Magnesium	mg/l	12		
Karbonathärte	fH°	30.1		
Nichtkarbonathärte	fH°	1.2		
Hydrogenkarbonat	fH°	367		
Gesamthärte	fH°	31.3		ziemlich hart

KBE = koloniebildende Einheit, nn=nicht nachweisbar

Unsere Projekte

Im der Hausmattenstrasse konnten wir mit der neuen Überbauung Eichgarten, die letzte Etappe der Ringleitung auf einer Länge von 75 m realisieren.

In der Sonnmattstrasse haben wir die Wasserleitung auf einer Länge von 360m, zusammen mit der Strassensanierung, erneuert. Gleichzeitig wurden alle Hausanschlüsse im Strassenbereich erneuert. Zudem haben wir mit einer Unterstossungen eine neue Verbindungsleitung zum Brunnenrain erstellt.



In der Allmend haben wir in der Wässerli die alte Brunnstube mit Nasseinstieg durch eine neue Brunnstube mit Trockeneinstieg ersetzt.



In der Nähe des Waldunterstand Wässerli haben wir mit einer Bohrung bis auf 30 m zusätzliches Wasser gesucht. Leider jedoch ohne Erfolg.

Organisation der Wasserversorgung ab 1.1.2025

Präsident: Adrian Bläuenstein, Hinterdorfstrasse 1, 5735 Pfeffikon, 079 / 297 56 01
 Kassier: Elvira Sciaraffa, Lööstrasse 2, 5735 Pfeffikon
 Aktuar: Mark Furrer, Sagenmattstrasse 2, 5735 Pfeffikon

Marco Jurt der für uns alle Wasserleitungen und Hausanschlüsse erstellt hat, gibt sein Geschäft auf Ende Jahr auf. Er wird ab 1. Januar beim EWS Reinach arbeiten. Gleichzeitig will Daniel Scheidegger als Brunnenmeister des Reservoirs und der Quellen aufhören. Wir mussten deshalb eine neue Lösung suchen, die auch das Pikett professioneller abdeckt.

Ab 1.1.2025 wird der Betrieb und Unterhalt der Wasserversorgungsanlagen Pfeffikon durch die EWS Energie AG, Reinach betreut.

Während der Bürozeiten Montag bis Freitag 8.00-11.30 und 13.30-16.45 ist die EWS unter der Telefon-Hauptnummer 062 / 765 64 63 erreichbar.

Ausserhalb der Bürozeiten kann der Pikettdienst unter 079 / 668 64 63 erreicht werden.

Freundliche Grüsse

Gemeindeverband Wasserversorgung Pfeffikon
 Die Verbandsleitung